



Общество с ограниченной ответственностью

Фирма Подий

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, оф. Б-10
тел. (495) 607-92-91, тел/факс (495) 607-88-84

ИНН/КПП 7703014088/770801001, ОКПО 17512508, р/с 40702810938090104069 в Сбербанк ПАО г. Москва
к/с 3010181040000000225, БИК 044525225

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛИ ЛИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ. ТУ 3548-003-17512508-95.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Фирма Подий»

Юридический адрес:

107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, офис Б-10.

Почтовый адрес:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, офис Б-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для эксплуатации на пассажирских и грузовых лифтах общего назначения при номинальном напряжении до 300/500В включительно переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150.

Температура эксплуатации от минус 10°С до плюс 50°С.

Для кабеля марки КПЛм в морозостойком исполнении температура эксплуатации от минус 30°С до плюс 50°С.

МАРКИ КАБЕЛЕЙ

КПЛ – кабель плоский лифтовый с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката;

КПЛУ – то же, с усиливающими элементами;

КПЛм – кабель плоский лифтовый морозостойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 31565-2012

Класс пожарной опасности - О1.8.2.5.4

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

Условия хранения кабелей в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 2 (С) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10°C (для кабеля марки КПЛм от минус 30°C) до плюс 50 °С.

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил не должна превышать 70 °С.

Кабели могут эксплуатироваться при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.

Максимальная длина свободно подвешенных кабелей для марок КПЛ, КПЛм составляет 50 м, для кабеля марки КПЛУ – 80 м с металлическими усиливающими элементами, 100 м – с синтетическими усиливающими элементами.

При монтаже и эксплуатации кабели не должны подвергаться закручиванию вокруг продольной оси.

Монтажные изгибы кабелей на радиус менее 50 мм не допускаются. Перед началом монтажа кабеля при отрицательной температуре окружающей среды его необходимо выдержать при температуре 20±5°C в течение не менее 24 часов.

Монтаж следует осуществлять при температуре не ниже минус 10°C.

При монтаже плоские стороны кабеля ориентируют параллельно и напротив друг друга, а перегиб петли кабеля должен быть в ту же сторону, что и перегиб на барабане/бухте при его намотке и хранении.

Рекомендуемое расстояние между жимами кабеля при монтаже лифта не менее 300 мм.

Кабели могут применяться в лифтах со скоростью перемещения до 4 м/с. Ожидаемый ресурс кабелей при работе в составе лифта составляет не менее 1000000 циклов «спуск - подъем». При достижении указанного ресурса кабели должны быть сняты с дальнейшей эксплуатации и заменены на новые.

Срок службы – не менее 15 лет.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении требований настоящих технических условий кабель не является опасным в экологическом отношении.

Утилизация кабеля должна производиться в организации, имеющей лицензию на вторичную переработку электрических проводов и кабелей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - не более 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляются с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения кабелей - 36 месяцев с даты изготовления.